



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Наурского района**

ул. Лермонтова, д.44, ст. Наурская,
Чеченская Республика, 366128

Директору МБОУ «Ищерская НОШ»

Хаджиевой М.А.

ул. Советская, 34/1, ст. Ищерская,
Наурский район, ЧР, 366132

22.03.2017 № 7-62-2017

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
в сфере использования муниципального имущества

Прокуратурой района в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Ищерская НОШ» (далее – Учреждение), проведена проверка целевого и эффективного использования объекта муниципального имущества.

Так, в статье 210 Гражданского кодекса РФ определено, что собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

В статье 3 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ) закреплено, что объектом технического регулирования являются здания и сооружения любого назначения (в том числе входящие в их состав сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения), а также связанные со зданиями и с сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса).

Согласно статье 8 Федерального закона № 384-ФЗ здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивались защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также чтобы в случае возникновения пожара соблюдались в том числе следующие требования:

- 1) сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;
- 2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага пожара;
- 3) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения.

АБ № 014887

Безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения (статья 36 Федерального закона № 384-ФЗ).

Статья 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) предусматривает, что основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также данной нормой законодательства предусмотрены основные функции системы обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организаций в том числе обязаны:

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Пунктом 2 статьи 142 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) закреплено, что требования пожарной безопасности к электротехнической продукции устанавливаются исходя из ее конструктивных особенностей и области применения. Электротехническая продукция должна применяться в соответствии с технической документацией, определяющей ее безопасную эксплуатацию.

Согласно пункту 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – Постановление № 390), в том числе запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

Между тем, вопреки вышеназванным требованиям закона в Учреждении эксплуатируются электросветильники без защитных плафонов (п. 42 ППР РФ), используется электророзетки с повреждениями (п. 42 ППР РФ), отсутствуют в

достаточном количестве первичные средства пожаротушения – огнетушители (п. 471 ППР РФ), не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты (п. 61 ППР РФ).

Изложенные обстоятельства являются недопустимыми, поскольку в результате бездействия работников Учреждения могут повлечь за собой повреждение имущества, обусловленного, в том числе пожарами, последствиями которых являются человеческие жертвы и причинение крупного материального ущерба.

Обеспечение пожарной безопасности является одним из обязательных условий надлежащего содержания юридическими и физическими лицами зданий и иных объектов.

Выявленные нарушения стали возможными по причине недобросовестного и формального отношения ответственного за пожарную безопасность Шабазовой З.А. к исполнению своих должностных обязанностей, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства Учреждения.

В целях устранения выявленных нарушений закона руководству Учреждения необходимо незамедлительно оснастить электросветильники защитными плафонами, заменить поврежденные электророзетки, обеспечить наличие в достаточном в количестве первичных средств пожаротушения – огнетушителей, отремонтировать системы и средства противопожарной защиты.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. Принять меры для оснащения электросветильников защитными плафонами, заменить поврежденные электророзетки, обеспечить наличие в достаточном в количестве первичных средств пожаротушения – огнетушителей, отремонтировать системы и средства противопожарной защиты.
4. По установленным фактам нарушений закона решить вопрос об ответственности Шабазовой З.А. и других виновных работников Учреждения.
5. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок с момента внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Исполняющий обязанности
прокурора района
советник юстиции



Х.А. Магомадов

Российская Федерация
Министерство образования
и науки Чеченской
Республики

**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Ищерская начальная
общеобразовательная школа»**

366132, Чеченская Республика,
Наурский р-он, ст. Ищерская
ул. Советская, 34/1
ОКПО 61508965 ОГРН 1092035000584
ИНН/КПП 2008002451/200801001

Исх. 40
«18» апреля 2017 г.

Прокурору Наурского района
старшему советнику юстиции
И.М. Сербиеву

Уважаемый Имран Магаматович!

Руководством МБОУ «Ищерская НОШ» с участием сотрудника прокуратуры Наурского района ЧР, рассмотрено представление прокуратуры района ЧР от 22.03.2017 № 7-62-2017 «Об устранении нарушений законодательства в сфере использования муниципального имущества», приняты меры к устранению выявленных нарушений закона их причин и условий им способствующих.

Руководством МБОУ «Ищерская НОШ» проведено совещание по вопросу ответственного исполнения полномочий, возложенных на МБОУ «Ищерская НОШ» действующим законодательством в сфере использования муниципального имущества.

Руководством МБОУ «Ищерская НОШ» в настоящее время приняты меры для оснащения электросветильников защитными плафонами, заменены поврежденные электророзетки, обеспечено наличие в достаточном в количестве первичных средств пожаротушения – огнетушителей, отремонтированы системы и средства противопожарной защиты.

Руководством МБОУ «Ищерская НОШ» рассмотрен вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства в сфере использования муниципального имущества. Так, ответственному за пожарную безопасность «Ищерская НОШ» объявлено замечание (выписка из приказа прилагается).

Приложение: на 3 л.

Директор МБОУ «Ищерская НОШ»



М.А. Хаджиева

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
о дисциплинарном взыскании

«18» апреля 2017 г.

№ 19

На основании представления прокуратуры Наурского района от 22.03.2017 № 7-62-2017 «Об устранении нарушений законодательства в сфере использования муниципального имущества» и в соответствии с п. 1 ст. 192 Трудового кодекса РФ, за не надлежащее исполнение своих должностных полномочий приказываю:

1. Объявить замечание ответственному за пожарную безопасность МБОУ «Ищерская НОШ» Хаджиевой З.А.
2. Копию данного приказа представить в прокуратуру Наурского района.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Ищерская НОШ»



М.А. Хаджиева