



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
НАУРСКОМУ РАЙОНУ

366128, ул. Октябрьская, 51 ст. Наурская Наурский район ЧР

ПРЕДПИСАНИЕ № 48/ 1 /1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору МБОУ «Ищерской НОШ»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Хаджиевой Малике Абдрахмановной

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Наурского района по пожарному надзору № 48 от « 03 » сентября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10ч. 00 мин. « 24 » сентября 2018г. по 13ч. 00мин. « 13 » октября 2018г.

проведена проверка *Государственным инспектором Наурского района по пожарному*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

надзору старшим лейтенантом внутренней службы Алиевым А.В.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

МБОУ « Ищерская НОШ »ст. Ищерская ул. Советская № 34.

совместно с *Директором . Хаджиевой М.А.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | На объект завести исполнительную документацию на установок и системы противопожарной защиты объекта а именно: договор на установку систем противопожарной защиты; договор обслуживания систем противопожарной защиты. | (Основание: п. 61 ППР в РФ). | 29.10.2018 | |
| 2 | Вывешенный в коридоре план эвакуации вывесить в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143- | ГОСТ Р 12.2.143-2009. (Основание: | 29.10.2018 | |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------|--|
| | 2009. | | | |
| | В кабинете №1 электророзетка с поврежденным корпусом – заменить. | п.7 ППР в РФ). | | |
| | | (п.42 ППР.РФ) | 29.10.2018 | |
| 3 | В кабинете №2 электросветильник оборудовать защитным колпаком (рассеивателя) предусмотренный конструкцией светильника | (Основание: п-п (в) п. 42 ППР в РФ). | 29.10.2018 | |
| 4 | Руководитель организации обеспечить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. | (Основание: п. 21 ППР в РФ). | 29.10.2018 | |
| 5 | Произвести обучение лиц (директора) мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. | (Основание: п. 3 ППР в РФ). | 29.10.2018 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Наурского района по пожарному надзору
ст. лейтенант внутренней службы
« 24 » сентября 2018г.



А.В.Алиев

Предписание для исполнения получил:


(Подпись)

директор МБОУ Хаджиева М.А.
(должность, фамилия, инициалы)

« 24 » сентября 2018г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный –8(8712) 33-24-25